

岐阜市長
細江 茂光 様

平成 27 年 6 月 26 日

岐阜市議会 無所属クラブ
代表 松 原 徳 和

岐阜市立図書館メディアコスモスの不良工事の改善を求める申し入れ書

メディアコスモスの工事に関しては、工事期間中に雨漏りが発見され改修工事を行うことが報告されました。さらに、二回目の漏水事故も発生しました。原因は保温材として使用したグラスウールに水分を含んでいるまま使用したことにあると説明されています。

老朽化した建物の修復工事でもなく、新築工事であり比較的建築工事環境も良い中での工事であります。台風でもないのに、建築途中に雨漏りが発生するなど理解しがたい事態です。また、建材の水分を考慮せず工事を続行することは、良心的な工事態度とは言えません。漏水以外の目に見えにくい部分の未発見の不良工事も心配されるどころです。

6 月 25 日（木）16 時に、市議会無所属クラブは屋根部分などの視察を行いました。屋根の傾斜が適切でないため、ドレンに雨水が流れ込まないまま各所に水溜りとして存在していました。

金属の屋根鋼材と躯体が接着されていないで浮いている部分が多く発見されました。鋼材の歪みがドレン口までの堤防になり、雨水が流れないまま滞留しています。今後の酷暑での鋼材膨脹などが更に心配されるどころです。

そこで下記のとおり、市長には適切なる対応をされるよう申し入れます。

記

- 1 岐阜市は早急にメディアコスモス工事の全面再点検を行い、瑕疵担保期間中に不良箇所の改修を行うこと。
- 2 不良箇所発見が遅れることにより、改修費として新たに税金が投入される事がないようにすること。